Checkliste Gashausschau (jährliche Sichtkontrolle nach DVGW-TRGI 2018)

Für Eigentümer / Betreiber einer Gasinstallation – bitte ausfüllen, unterschreiben und bis zur nächsten Kontrolle aufbewahren.

Objekt (Straße, Nr., PLZ, Ort): _____

Eigentümer / Betreiber: _____

Datum der Kontrolle: _____

Kontrolle durchgeführt von: _____

Datum der letzten Dichtheitsprüfung (alle 12 Jahre, durch Installateur): _____

Prüfpunkte – bitte jeden Punkt abhaken:

- ☐ Alle frei verlegten Gasleitungen (Keller, Heizraum, Küche, Schächte) sind sichtbar und zugänglich.
- ☐ Leitungen zeigen keine Korrosion (Rost), keine Beschädigungen, keine losen Verbindungen.
- ☐ Leitungen sind ordnungsgemäß befestigt (keine losen oder durchhängenden Abschnitte).
- ☐ Hauptabsperreinrichtung (Haupthahn) ist zugänglich, gekennzeichnet und leichtgängig.
- ☐ Absperrhähne vor den Gasgeräten sind zugänglich und leichtgängig.
- ☐ Nicht genutzte Leitungsöffnungen / Abgänge sind mit Stopfen oder Kappen dicht verschlossen.
- ☐ Nachträglich verkleidete Leitungen (Abkofferungen) sind ausreichend be- und entlüftet.
- ☐ Keine gasfremde Nutzung der Leitungen (z. B. als Erdung, Halterung, Kabelträger).
- ☐ Kein Gasgeruch im Aufstellraum, keine Auffälligkeiten an Verbindungsstellen.
- ☐ Gasgeräte wurden im laufenden Jahr durch einen Fachbetrieb gewartet (Datum notieren).

Festgestellte Mängel / Bemerkungen (oder „ohne Befund“):

_____

_____

_____

_____

Wichtig: Bei Gasgeruch sofort Fenster öffnen, keine elektrischen Schalter betätigen, Haupthahn schließen, Gebäude verlassen, Störungsdienst des Netzbetreibers anrufen. Mängel dürfen nur von einem eingetragenen Vertragsinstallationsunternehmen (VIU) behoben werd

_____ _____

Ort, Datum Unterschrift Eigentümer / Betreiber

Rechtsgrundlagen: DVGW-Arbeitsblatt G 600 (TRGI 2018), § 13 NDAV, §§ 823 ff. BGB. Diese Checkliste ersetzt nicht die Dichtheitsprüfung (Leckmengenmessun